



**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

*Wałecz, dnia 29.03.2019r.*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**14/log/19**

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**„Termomodernizacja budynku nr 12”**

Proszę o sprawdzenie i odpowiedź na poniższe pytania:

- 1) Na rzutach instalacji sanitarnych widoczne są przybory sanitarne, natomiast ze względu na brak w przedmiarze instalacji sanitarnych pozycji dot. białego montażu (tj. dostawy i montażu przyborów sanitarnych m.in. umywalek, zlewów, misek ustępowych itp.), proszę o potwierdzenie, że biały montaż przyborów sanitarnych nie wchodzi w zakres robót i nie należy przyjmować w wycenie ofertowej tj. kosztorysie ofertowym.  
**Odp: Biały montaż przyborów sanitarnych wchodzi w zakres robót i należy przyjmować go w wycenie ofertowej tj. kosztorysie ofertowym.**
- 2) W kosztorysie dot. branży sanitarnej Dział 1 Instalacja c.o. w poz. 33 należy wycenić montaż i dostawę grzejnika typ 22K-600x400 – szt.4 Natomiast na rzutach piwnicy i parteru oraz na rozwinięciu dot. instalacji c.o. widnieje 5 szt. grzejników tego typu.  
Proszę więc o odpowiedź ile sztuk grzejnika 22K-600x400 należy wycenić w danej pozycji kosztorysowej tj. w poz. 33 ?  
**Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem.**
- 3) W kosztorysie dot. branży sanitarnej Dział 1 Instalacja c.o. w poz. 34 należy wycenić montaż i dostawę grzejnika typ 22K-600x520 - szt.3 Natomiast na rzutach piwnicy i parteru dot. instalacji c.o. widnieje 4 szt. grzejników tego typu.  
Proszę więc o odpowiedź ile sztuk grzejnika 22K-600x520 należy wycenić w danej pozycji kosztorysowej tj. w poz. 34 ?  
**Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem.**
- 4) W kosztorysie dot. branży sanitarnej Dział 1 Instalacja c.o. w poz. 36 należy wycenić montaż i dostawę grzejnika typ 22K-600x720 – szt.4 Natomiast na rzutach piwnicy i parteru oraz na rozwinięciu dot. instalacji c.o. widnieje 3 szt. grzejników tego typu oraz dodatkowo 1 szt. grzejnika z podejściem dolnym typu 22KV- 600x720.  
Proszę więc o odpowiedź ile sztuk danego typu grzejnika należy wycenić w danej pozycji kosztorysowej tj. w poz. 36 ?  
**Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem.**
- 5) W kosztorysie dot. branży sanitarnej Dział 1 Instalacja c.o. w poz. 37 należy wycenić montaż i dostawę grzejnika typ 22KV-600x400 - szt.9. Natomiast na rzutach piwnicy i parteru oraz na rozwinięciu dot. instalacji c.o. widnieje 8 szt. grzejników tego typu.  
Proszę więc o odpowiedź ile sztuk grzejnika 22KV -600x400 należy wycenić w danej pozycji kosztorysowej tj. w poz. 37 ?  
**Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem.**

6) W kosztorysie dot. branży sanitarnej Dział 1 Instalacja c.o. w poz. 38 należy wycenić montaż i dostawę grzejnika typ 22KV-600x520 - szt.3. Natomiast na rzutach piwnicy i parteru dot. instalacji c.o. widnieją 2 szt. grzejnika tego typu. Proszę więc o odpowiedź ile sztuk grzejnika 22KV -600x520 należy wycenić w danej pozycji kosztorysowej tj. w poz. 38 ?

**Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem.**

7) W związku z powyższymi pytaniami nr 2 , 3 , 4 , 5 i 6 jeśli będzie trzeba zmienić ilości grzejników w przedmiarze dot. instalacji c.o. w poz. 33, 34, 36, 37 i 38, proszę o równoczesną zmianę w przedmiarze: w poz. 45 ilości zaworów termostatycznych d:15mm (powinno być wg. rzutów 14 szt. zamiast ujętych 13 szt. w kosztorysie) , w poz. 46 zaworów grzejnikowych powrotnych pojedynczych d:15mm (powinno być wg dokumentacji 14 szt. zamiast ujętych 13 szt. w kosztorysie) oraz w poz. 47 zaworów grzejnikowych powrotnych do grzejników z podejściem dolnym d: 15mm ( powinno być wg dokumentacji 22 szt. zamiast ujętych 23 szt. w kosztorysie).

**Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem.**

8) W opisie dotyczącym instalacji zimnej wody ,c.w.u. i ciepłej wody opisano ,że podejścia rur do przyborów sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ścian.

W przedmiarze brak jakichkolwiek wykuć bruzd i zamurowań.

Czy należy przyjąć w wycenie wykucie bruzd i zamurowania jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o dane pozycje KNR z podaniem ilości?

**Odp: Te roboty są w projekcie, należy przewidzieć przy kosztorysowaniu robót instalacyjnych. Zgodnie z SIWZ kosztorys jest elementem pomocniczym i nie będzie brany pod uwagę przy wykonywaniu i rozliczaniu robót-ryczałt.**

DYREKTOR  
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny ZOZ  
*mgr Marek Kornet*

**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz  
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20  
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział w Szczecinie  
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002