

 <p>PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY JANUSZ BIELEŃ</p>		78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50	numer zlecenia: <div>45/2009</div>
			data zakończenia opracowania: październik 2009
<h2 style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</h2>			
<b>OBIEKT:</b>	<b>DŹWIG OSOBOWY W BUDYNKU POLIKLINIKI</b>  <b>WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44</b>		
<b>INWESTOR:</b>	<b>107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Z.O.Z. 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44</b>		
<b>RODZAJ DOKUMENTACJI:</b>	<b>Wewnętrzne instalacje sanitarne</b>		
<b>BRANŻA:</b>	<b>SANITARNA</b>		
<b>DOKUMENTACJĘ OPRACOWALI:</b>			
<b>BRANŻA</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>PODPIS I PIECZĄTKA</b>	
instalacje:			
projektował:	mgr inż. Zbigniew Liberski  GTN-8345/55/76		
opracowała:	mgr inż. Monika Rudnicka		

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## **część opisowa:**

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Strona tytułowa                 | str. nr 1   |
| 2. Spis treści                     | str. nr 2   |
| 3. Zaświadczenie ZAP i uprawnienia | str. nr 3-4 |
| 4. Oświadczenie projektanta        | str. nr 5   |
| 5. Opis techniczny                 | str. nr 6   |

## **część rysunkowa:**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 6. Rzut piwnicy     | rys. nr 1 |
| 7. Rzut parteru     | rys. nr 2 |
| 8. Rzut I-go piętra | rys. nr 3 |

Wałcz, dn.30.10.2009r.  
miejscowość, data

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej dla projektowanego dźwigu osobowego w budynku polikliniki w m. Wałcz ul. Kołobrzeska 44 dla inwestora: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Z.O.Z., ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**PROJEKTANT:**

## **OPIS TECHNICZNY**

*do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla projektowanego dźwigu osobowego w budynku polikliniki w m. Wałcz ul. Kołobrzeska 44.*

### **1. PODSTAWA OPRACOWANIA :**

- zlecenie i uzgodnienie z inwestorem;
- obowiązujące przepisy.

### **2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :**

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji istniejącej instalacji, w miejscu projektowanego dźwigu oraz dostosowanie istniejącej instalacji p.poż

### **3. STAN ISTNIEJĄCY :**

W piwnicy budynku polikliniki prowadzone są pod stropem pomieszczenia instalacje sanitarne (woda, kan. sanitarna oraz c.o.). W trakcie inwentaryzacji nie napotkano na żadne instalacje sanitarne wchodzące w obszar dźwigu.

### **3. STAN PROJEKTOWANY :**

W piwnicy budynku polikliniki projektuje się pomieszczenie maszynowni. Zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynowni nie może być w niej instalacji wodnych. Związku z tym istniejący grzejnik należy zdemonstować a istniejącą instalację prowadzone pod stropem pomieszczenia maszynowni należy obudować 3 x płyta p-k ognioodporna.

Istniejące hydranty będą zdemonstowane. W miejscu zaznaczonym w części rysunkowej należy zamontować hydranty  $\phi 25$  na każdej kondygnacji – 3szt. Projektowane hydranty p.poż. z wężem półsztywnym. Zawory umieścić w typowych szafkach wnękowych hydrantowych i wyposażać w jeden odcinek węża długości 30m. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m nad posadzką. Przy hydrancie należy zamontować zawór ze złączką na wąż  $\phi 15$ . Podejścia pod hydranty należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 łączonych za pomocą łączników ocynkowanych na gwint. Przewody mocować za pomocą systemowych obejm i kształtowników. Rury prowadzone są w bruździe ściennej. Po wykonaniu instalacji p.poż. należy ją zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności.

Maszynownia oraz szyb windy posiadać będzie wentylację grawitacyjną. Należy ją wykonać zgodnie z częścią budowlaną.

Opracowała: