


MJM-iT SYSTEMS Krzysztof Górnik  
Ul. E. Kwiatkowskiego 46/6  
61-417 Poznań

Poznań, 24 wrzesień 2013

**Dotyczy:**      **AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNO WYKONAWCZEJ POLIKLINIKA  
ETAP 3 - DEDYKOWANA SIEĆ ZASILAJĄCA 107 SZPITALA WOJSKOWEGO  
Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W WAŁCZU. Wrzesień 2013**

Do części opisowej „Projekt Wykonawczy Elektryka 23\_09\_2013” wprowadza się zmianę w pkt 14  
Obliczenia techniczne strona 9 i 10. Zmieniono zabezpieczenie rozdzielni RK w rozdzielni RGKP z  
32A 3P na 50A 3P. Prawidłowe wyniki obliczeń w załączeniu poniżej.

Z poważaniem

  
**MJM-iT SYSTEMS**  
Krzysztof Górnik  
61-417 Poznań, ul. E. Kwiatkowskiego 46/6  
NIP 766-116-45-64; Regon 301065512