

ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ INSTALACJI SANITARNYCH DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA						
POZIOM -1						
pomieszczenie		grzanie/chłodzenie	temperatura	pomieszczenie		wentylacja
nr	nazwa pomieszczenia			nr	nazwa pomieszczenia	
-1.01	PRZEDSIONEK	tak/nie	zgodnie z obowiązującymi przepisami	-1.01	PRZEDSIONEK	tak
-1.02	KLATKA SCHODOWA	tak/nie		-1.02	KLATKA SCHODOWA	tak
-1.03	KOMUNIKACJA	tak/nie		-1.03	KOMUNIKACJA	tak
-1.04	SZATNIA "M"	tak/nie		-1.04	SZATNIA "M"	tak
-1.04A	SZATNIA "D" 1	tak/nie		-1.04A	SZATNIA "D" 1	tak
-1.04B	SZATNIA "D" 2	tak/nie		-1.04B	SZATNIA "D" 2	tak
-1.04C	SZATNIA "D" 3	tak/nie		-1.04C	SZATNIA "D" 3	tak
-1.05	ŁAZIENKA + WC	tak/nie		-1.05	ŁAZIENKA + WC	tak
-1.06	KORYTARZ	tak/nie		-1.06	KORYTARZ	tak
-1.07	ŁAZIENKA + WC	tak/nie		-1.07	ŁAZIENKA + WC	tak
-1.08	SPRĘŻARKOWNIA	tak/tak		-1.08	SPRĘŻARKOWNIA	tak
-1.09	PRÓŻNIA	tak/nie		-1.09	PRÓŻNIA	tak
-1.10	STACJA UZDATNIANIA WODY	tak/nie		-1.10	STACJA UZDATNIANIA WODY	tak
-1.12	PRZEDSIONEK	tak/nie		-1.12	PRZEDSIONEK	tak
-1.13	WINDA	nie/nie		-1.13	WINDA	
-1.14	MAGAZYN ODPADÓW MED.	tak/tak		-1.14	MAGAZYN ODPADÓW MED.	tak
-1.15	SERWEROWNIA	tak/tak		-1.15	SERWEROWNIA	tak
-1.16	UPS	tak/tak		-1.16	UPS	tak
-1.17	WENTYLATORNIA / CHŁODNICTWO	tak/nie		-1.17	WENTYLATORNIA / CHŁODNICTWO	tak
-1.18	KOMUNIKACJA	tak/nie		-1.18	KOMUNIKACJA	tak
-1.19	WINDA	nie/nie		-1.19	WINDA	
-1.20	WINDA	nie/nie		-1.20	WINDA	
-1.21	KOMUNIKACJA	tak/nie		-1.21	KOMUNIKACJA	tak
-1.22	POM. TECHNICZNE	tak/nie		-1.22	POM. TECHNICZNE	tak
-1.23	MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY	tak/nie		-1.23	MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY	tak
-1.24	WC MĘSKIE	tak/nie		-1.24	WC MĘSKIE	tak
-1.25	POM. PORZĄDKOWE	tak/nie		-1.25	POM. PORZĄDKOWE	tak
-1.26	WC DAMSKIE	tak/nie		-1.26	WC DAMSKIE	tak
-1.27	SZATNIA	tak/nie		-1.27	SZATNIA	tak
-1.28	MAGAZYN 3	tak/nie		-1.28	MAGAZYN 3	tak
-1.29	KORYTARZ	tak/nie		-1.29	KORYTARZ	tak
-1.30	ANEKS KUCHENNY	tak/nie		-1.30	ANEKS KUCHENNY	tak
-1.31	MAGAZYN 2	tak/nie		-1.31	MAGAZYN 2	tak
-1.32	SALA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNA	tak/tak		-1.32	SALA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNA	tak
-1.33	ZAPLECZE SALI KONF.	tak/nie		-1.33	ZAPLECZE SALI KONF.	tak
-1.34	MAGAZYN	tak/nie		-1.34	MAGAZYN	tak

POZIOM 0						
nr pomieszczenia		grzanie/chłodzenie	temperatura	nr pomieszczenia		wentylacja
nr	nazwa pomieszczenia			nr	nazwa pomieszczenia	
0.01	KOMUNIKACJA	tak/nie	zgodnie z obowiązującymi przepisami	0.01	KOMUNIKACJA	tak
0.02	POCZEKALNIA	tak/nie		0.02	POCZEKALNIA	tak
0.03	POKÓJ ROZMÓW	tak/nie		0.03	POKÓJ ROZMÓW	tak
0.04	SEKRETARIAT	tak/nie		0.04	SEKRETARIAT	tak
0.05	ORDYNATOR	tak/tak		0.05	ORDYNATOR	tak
0.06	ŚLUZA	tak/nie		0.06	ŚLUZA	tak
0.07	ŁAZIENKA	tak/nie		0.07	ŁAZIENKA	tak
0.08	WINDA	nie/nie		0.08	WINDA	
0.09	WINDA	nie/nie		0.09	WINDA	
0.10	KŁATKA SCHODOWA	tak/nie		0.10	KŁATKA SCHODOWA	tak
0.11	ŚLUZA	tak/nie		0.11	ŚLUZA	tak
0.13	BIELIZNA CZYSTA	tak/nie		0.13	BIELIZNA CZYSTA	tak
0.14	MAGAZYN	tak/nie		0.14	MAGAZYN	tak
0.15	PRO MORTE	tak/tak		0.15	PRO MORTE	tak
0.16	ODP. MED/BRUDNA BIEL.	tak/tak		0.16	ODP. MED/BRUDNA BIEL.	tak
0.17	BRUDOWNIK	tak/nie		0.17	BRUDOWNIK	tak
0.18	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	tak/nie		0.18	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	tak
0.19	DYŻURKA ANESTEZJOLOGA	tak/nie		0.19	DYŻURKA ANESTEZJOLOGA	tak
0.20	DYŻURKA LĘKARSKA	tak/nie		0.20	DYŻURKA LĘKARSKA	tak
0.21	DYŻURKA PIELEGNIAREK	tak/nie		0.21	DYŻURKA PIELEGNIAREK	tak
0.22	KOMUNIKACJA	tak/nie		0.22	KOMUNIKACJA	tak
0.23	ODDZIAŁOWA	tak/nie		0.23	ODDZIAŁOWA	tak
0.24	POM. SOCJALNE	tak/nie		0.24	POM. SOCJALNE	tak
0.25	MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY	tak/nie		0.25	MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY	tak
0.26	POM. PORZĄDKOWE	tak/nie		0.26	POM. PORZĄDKOWE	tak
0.27	ŚLUZA UMYW.-FART.	tak/nie	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji	0.27	ŚLUZA UMYW.-FART.	tak
0.28	IZOLATKA	tak/nie	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji	0.28	IZOLATKA	tak
0.29	ŁAZIENKA IZOLATKI	tak/nie	zgodnie z obowiązującymi przepisami	0.29	ŁAZIENKA IZOLATKI	tak
0.30	MAGAZYN LEKÓW 1	tak/nie		0.30	MAGAZYN LEKÓW 1	tak
0.31	MAGAZYN LEKÓW 2	tak/nie		0.31	MAGAZYN LEKÓW 2	tak
0.32	BIELIZNA CZYSTA	tak/nie		0.32	BIELIZNA CZYSTA	tak
0.33	SALA OIOM	tak/tak	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji	0.33	SALA OIOM	tak + klimatyzacja
0.33A	ŁAZIENKA NPS	tak/nie	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji	0.33A	ŁAZIENKA NPS	tak
0.34	SALA ZABIEGOWA	tak/nie	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji	0.34	SALA ZABIEGOWA	tak
0.35	PRZYJĘCIE MATERIAŁU BRUDNEGO	tak/nie	zgodnie z obowiązującymi przepisami	0.35	PRZYJĘCIE MATERIAŁU BRUDNEGO	tak
0.36	POM. PORZĄDKOWE	tak/nie		0.36	POM. PORZĄDKOWE	tak
0.37	WINDA	tak/nie		0.37	WINDA	
0.38	MAGAZYN CHEMII	tak/nie		0.38	MAGAZYN CHEMII	tak
0.39	STREFA BRUDNA	tak/nie		0.39	STREFA BRUDNA	tak
0.40	ŚLUZA UM.-FART.	tak/nie		0.40	ŚLUZA UM.-FART.	tak
0.41	WC	tak/nie		0.41	WC	tak
0.42	STREFA CZYSTA	tak/nie		0.42	STREFA CZYSTA	tak
0.43	POM. PORZĄDKOWE	tak/nie		0.43	POM. PORZĄDKOWE	tak
0.44	MAGAZYN CZYSTY	tak/nie		0.44	MAGAZYN CZYSTY	tak
0.45	ŚLUZA UM.-FART.	tak/nie		0.45	ŚLUZA UM.-FART.	tak
0.46	PAKIETOWANIE TEKSTYLIÓW	tak/nie		0.46	PAKIETOWANIE TEKSTYLIÓW	tak
0.47	MAGAZYN TEKSTYLIÓW	tak/nie		0.47	MAGAZYN TEKSTYLIÓW	tak
0.48	MAG. MATER. WYSTERYLIZOWANEGO	tak/nie		0.48	MAG. MATER. WYSTERYLIZOWANEGO	tak
0.49	ŚLUZA UM.-FART.	tak/nie		0.49	ŚLUZA UM.-FART.	tak
0.50	AUTOM. MYCIE WÓZKÓW	tak/nie		0.50	AUTOM. MYCIE WÓZKÓW	tak
0.51	SUSZENIA WÓZKÓW	tak/nie		0.51	SUSZENIA WÓZKÓW	tak
0.52	WYDAWANIE MATER. WYSTERYL.	tak/nie		0.52	WYDAWANIE MATER. WYSTERYL.	tak
0.53	KORYTARZ CS	tak/nie		0.53	KORYTARZ CS	tak
0.54	WC PERSONEL	tak/nie		0.54	WC PERSONEL	tak
0.55	POM. SOCJALNE	tak/nie		0.55	POM. SOCJALNE	tak
0.56	POKÓJ KIEROWNIKA CS	tak/nie		0.56	POKÓJ KIEROWNIKA CS	tak
0.57	KOMUNIKACJA	tak/nie		0.57	KOMUNIKACJA	tak
0.58	ŁĄCZNIK - KOMUNIKACJA	tak/nie		0.58	ŁĄCZNIK - KOMUNIKACJA	tak

POZIOM +1						
nr pomieszczenia		grzanie/chłodzenie		nr pomieszczenia		wentylacja
nr	nazwa pomieszczenia			nr	nazwa pomieszczenia	
1.01	KORYTARZ WEW.	tak/nie	zgodnie z obowiązującymi przepisami	1.01	KORYTARZ WEW.	tak
1.02	KLATKA SCHODOWA	tak/nie		1.02	KLATKA SCHODOWA	tak
1.03	WINDA	nie/nie		1.03	WINDA	
1.04	WINDA	nie/nie		1.04	WINDA	
1.05	KOMUNIKACJA	tak/nie		1.05	KOMUNIKACJA	tak
1.06	MAGAZYN	tak/nie		1.06	MAGAZYN	tak
1.07	SZATNIA CZYSTA	tak/nie		1.13	SZATNIA CZYSTA	tak
1.08	PRZEKŁADANIE PACJENTA	tak/nie		1.08	PRZEKŁADANIE PACJENTA	tak
1.09	SZATNIA BRUDNA M	tak/nie		1.09	SZATNIA BRUDNA M	tak
1.10	ŁAZIENKA	tak/nie		1.10	ŁAZIENKA	tak
1.11	DYŻURKA CHIRURGÓW	tak/nie		1.16	DYŻURKA CHIRURGÓW	tak
1.12	ŚLUZA POWROTNA	tak/nie		1.12	ŚLUZA POWROTNA	tak
1.13	ŚLUZA POWROTNA	tak/nie		1.13	ŚLUZA POWROTNA	tak
1.14	SZATNIA CZYSTA	tak/nie		1.16	SZATNIA CZYSTA	tak
1.15	MYCIE WÓZKÓW	tak/nie		1.08	MYCIE WÓZKÓW	tak
1.16	SZATNIA BRUDNA	tak/nie		1.16	SZATNIA BRUDNA	tak
1.17	ŁAZIENKA	tak/nie		1.16	ŁAZIENKA	tak
1.18	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	tak/nie		1.18	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	tak
1.19	DYŻ. INSTRUMENTARIUSZEK	tak/nie		1.19	DYŻ. INSTRUMENTARIUSZEK	tak
1.20	DYŻ. PIEL. ANESTEZJOL.	tak/nie		1.20	DYŻ. PIEL. ANESTEZJOL.	tak
1.21	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	tak/nie		1.21	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	tak
1.22	DYŻ. ANESTEZJOLOGÓW	tak/nie		1.22	DYŻ. ANESTEZJOLOGÓW	tak
1.23	ŁAZIENKA	tak/nie		1.23	ŁAZIENKA	tak
1.24	KIEROWNIK BLOKÓW	tak/nie		1.24	KIEROWNIK BLOKÓW	tak
1.25	POKÓJ SOCJALNY	tak/nie		1.25	POKÓJ SOCJALNY	tak
1.26	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	tak/nie		1.26	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	tak
1.27	MATERIAŁ JAŁOWY	tak/nie		1.27	MATERIAŁ JAŁOWY	tak
1.28	PRZYG. PACJENTA	tak/tak		1.28	PRZYG. PACJENTA	tak + klimatyzacja
1.29	PRZYG. LEKARZY	tak/tak		1.29	PRZYG. LEKARZY	tak + klimatyzacja
		tak/tak	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji			tak + klimatyzacja
1.30	SALA OPERACYJNA 1		zgodnie z obowiązującymi przepisami	1.30	SALA OPERACYJNA 1	
1.31	PRZYG. LEKARZY	tak/tak		1.31	PRZYG. LEKARZY	tak + klimatyzacja
1.32	PRZYGOT. PACJENTA	tak/tak		1.32	PRZYGOT. PACJENTA	tak + klimatyzacja
1.33	SPRZET JAŁOWY	tak/nie		1.33	SPRZET JAŁOWY	tak
		tak/tak	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji			tak + klimatyzacja
1.34	SALA OPERACYJNA 2		zgodnie z obowiązującymi przepisami	1.34	SALA OPERACYJNA 2	
1.35	MAGAZYN SPRZĘTU	tak/nie		1.35	MAGAZYN SPRZĘTU	tak
1.36	PRZYGOT. PACJENTA	tak/tak		1.36	PRZYGOT. PACJENTA	tak + klimatyzacja
1.37	PRZYG. LEKARZY	tak/tak		1.37	PRZYG. LEKARZY	tak + klimatyzacja
		tak/tak	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji			tak + klimatyzacja
1.38	SALA OPERACYJNA 3		zgodnie z obowiązującymi przepisami	1.38	SALA OPERACYJNA 3	
1.39	PRZYG. LEKARZY	tak/tak		1.39	PRZYG. LEKARZY	tak + klimatyzacja
1.40	PRZYG. PACJENTA	tak/tak		1.40	PRZYG. PACJENTA	tak + klimatyzacja
1.41	MATERIAŁ JAŁOWY	tak/nie		1.41	MATERIAŁ JAŁOWY	tak
1.42	STEROWNIA	tak/tak		1.42	STEROWNIA	tak + klimatyzacja
		tak/tak	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji			tak + klimatyzacja
1.43	SALA OPERACYJNA KARDIO		zgodnie z obowiązującymi przepisami	1.43	SALA OPERACYJNA KARDIO	
1.44	KORYTARZ	tak/nie		1.44	KORYTARZ	tak
1.45	MYCIE WÓZKÓW	tak/nie		1.45	MYCIE WÓZKÓW	tak
		tak/tak	18-28 stp C z możliwością indywidualnej regulacji			tak + klimatyzacja
1.46	POKÓJ WYBUDZEŃ		zgodnie z obowiązującymi przepisami	1.46	POKÓJ WYBUDZEŃ	
1.47	ŚLUZA	tak/nie		1.47	ŚLUZA	tak
1.48	POM. PORZĄDKOWE	tak/nie		1.48	POM. PORZĄDKOWE	tak
1.49	MAG. SPRZĘTU ORTO.	tak/nie		1.49	MAG. SPRZĘTU ORTO.	tak
1.50	MAG. BIELI. BRUDNEJ/ODPADY	tak/nie		1.50	MAG. BIELI. BRUDNEJ/ODPADY	tak
1.51	POM.PORZĄDKOWE	tak/nie		1.51	POM.PORZĄDKOWE	tak
1.52	WINDA	nie/nie		1.52	WINDA	tak
1.53	PRZED. STREFY BRUDNEJ	tak/nie		1.53	PRZED. STREFY BRUDNEJ	tak
1.54	PRZED. BRUDY SALE OPERACYJNE	tak/nie		1.54	PRZED. BRUDY SALE OPERACYJNE	tak
1.55	ŁĄCZNIK - KOMUNIKACJA	tak/nie		1.55	ŁĄCZNIK - KOMUNIKACJA	tak
1.56	KORYTARZ	tak/nie		1.56	KORYTARZ	tak
1.57	SPRZĘT JAŁOWY	tak/nie		1.57	SPRZĘT JAŁOWY	tak