



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przewód	YDY 5x10	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5
Ochrona Przepięciowa	kontrola napięcia	ośw. pom. 1/06-1/07 1/04, 1/02	ośw. pom. 1/03, 1/13 1/02, 1/09	ośw. pom. 1/11, 1/12 1/05, 1/08	gn. wtycz. 1/04, 1/03	gn. wtycz. 1/06	gn. wtycz. 1/11	gn. wtycz. 1/12, 1/13	gn. wtycz. 1/09	gn. komputer. wypust. 1/4-1/13	DOMOFON	
Moc [kW]					15,5 kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

Janusz Bielen

Investor: 107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Watczu, ul. Kołobrzewska 44, 78-600 Watcz

Temat: Rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Watczu

Adres: dz. nr 1856/22, obr. 0001 – Miasto Watcz (Teren zamknięty MON)

Rysunek: Schemat rozdzielni R2.1 – instalacja elektryczna

Projektował:

mjr inż. Mirosław Lisowski  
nr upr. 162/72Bg

Sprawdził:

mjr inż. Marek Reszpecki  
nr upr. UAW-6345/1285/88

Data:

wrzesień

Skala:

Nr rys.

E-14