



Opis obwodu	Oświetlenie	Zasilanie		Zabezpieczenie
		dookólnych	lamp krawędziowych	
Moc [W]	400	FAT0	GKL	TL0F
Zasilane urządzenie	4xLSF-230	15xOPL-DIM-W-E 1xOPL-DIM-W-I	5xOPL-DIM-W-E	4xOPL-DIM-W-X
Rodzaj kabla	YKY-żo 5x2.5	YKY-żo 3x4	YKY-żo 3x2.5	YKY-żo 3x2.5
Oznaczenie kabla	KE1	KE2	KE3	KE4
Numer obwodu wej./wyj.	2	3	4	5

tytuł rys. SCHEMAT ROZDZIELNICY OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO			
branża		PROJEKTANT:	podpis:
ELEKTRYCZNA		mgr inż. Zbigniew Wórnyczyński	
		upr. nr UAN VI-F/3/38/88	
		SPRAWDZAJĄCY:	podpis:
		mgr inż. Zbigniew Boruszczak	
		nr upr. UAN VI-F/3/59/90	
		OPRACOWANIE:	podpis:
		mgr inż. Kazimierz Forek	
	data	nr rys.	
skala rys.	06.2017	E-03	ark3