LHB



Lop – Zasilanie lamp przeszkodowych z ROn, obwód nr 7.
Lli – Zasilanie latarni identyfikacyjnej z RON, obwód nr 12.

Listwę łacząca zamontować w skrzynce plastykowej o stopniu ochrony IP65.

HELITECH Sp. z o.o.
ul. Szczęsna 7B lok.18
02-457 Warszawa

NIP 5223011368 REGON 147020508
KRS 0000489879

temat:
PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

inwestor	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
lokalizacja	Ul. Kołobrzeska 44, działka nr 1856/12 obręb 0001 78-600 Wałcz
tytuł rys.	SCHEMAT SKRZYNKI TL

branża ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak upr. nr UAN VI-F/3/38/88	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Barszczyk nr upr. UAN VI-F/3/59/90	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. Kazimierz Florek	podpis:
skala rys.	data 06.2017	nr rys. E-05