


1. Przewody układać na 20 cm podsypce piaskowej stosując 20 cm zasypek piaskową.
2. Przed zasypaniem zlecić wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
3. Przejścia przewodów przez studnie wykonać jako elastyczne.
4. W przypadku zlokalizowania sieci kanalizacyjnych które nie zostały zinwentaryzowane na etapie projektowania, należy skontaktować się z projektantem w celu ich przełożenia i włączenia do projektowanych sieci

		HELITECH Sp. z o.o. ul. Szczęsna 7B lok.18 02-457 Warszawa tel.22 378 49 71, fax 22 378 49 72 NIP 5223011368 REGON 147020508 KRS 0000489879	
temat: PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowy Igdowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu			
inwestor 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz			
lokalizacja Ul. Kołobrzeska 44, działka nr 1856/12 obręb 0001			
tytuł rys. PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		data 05.2017	
branża  SANITARNA	PROJEKTANT: mgr inż. Sebastian Gajek nr upr. 238/02	podpis:	
	OPRACOWANIE: mgr inż. Agata Ksiądz – Mazur	podpis:	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Kłak nr upr. SLK/OKK/7131/2302/08	podpis:	
skala rys. 1:500	format rys. A3+	nr rys. S-02A	