INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA	
1	EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP44 840
2	BERYL N NEW LED O-3 3600LM PLX E 34 IP44 840
3	LIMPIO CLEAN LED COMPACT 8000LM PLX E IP54 840
4	RUBIN CLEAN LED CRI90 5400LM PLX E IP65 940
5	RIM LED COMPACT 4000LM PLX E 34 IP44 840

- wypust 1-faz.
- gniazdo 16A/Z IP44 p/t
- gniazdo podwójne 16A/z IP20 p/t
- gniazdo w panelu nadłóżkowym
- gniazdo ekwipotencjalne
- zestaw 4 gniazd 230V+gniazdo ekwipotencjalne

1. *Matryca sygnalizacyjna PMS*
2. *Podcentralk sali i łazienki PS405*
3. *Aparat przyłóżkowy cyfrowy AP 400 z manip. gruszkowym*
4. *Wyłącznik łazienkowy pociągowy WŁ40*
5. *Lampka sygnalizacyjna jednokolor LS41*
6. *Lampka sygnalizacyjna jednokolor z brzęczykiem LS41*

- *gniazdo RJ45 Kat.5 UTP*
- *gniazdo 2xRJ45 Kat.5 UTP*
- *panel nadłóżkowy 1,6m*

SCHEMAT:



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bieleń

Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1) REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO
Adres:	Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Wałcz
Rysunek:	II PIĘTRO CZ. B - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektował:	Data:	Skala:	Nr rys:
mgr inż. Mirosław Lisowski nr upr. 162/72 Bg	kwiecień 2019	1:100	E-02